

# CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  
Organismo Notificado Nr. 0370

No. **0370-CPR-2933**

En cumplimiento con el Reglamento (UE) No. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:

**VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE.**  
MODELOS: **PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR, PYRANOVA® EI-120 INTERIOR**

Puesto en el mercado por:

**PROTECTION GLASS FIRE, S.L.**

POL. IND. EL SALADAR – C/ EL NARANJO, 6  
30850 TOTANA (MURCIA)

Y fabricado en la planta de producción:

POL. IND. EL SALADAR – C/ EL NARANJO, 6  
30850 TOTANA (MURCIA)

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

**EN 1279-5:2018**

bajo el sistema 1, y que el control de producción en fábrica realizado por el fabricante se evalúa para garantizar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

Este certificado fue emitido por primera vez el 9 de marzo de 2018 y su validez permanece mientras no se modifique significativamente la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos de EVCP ni las condiciones de fabricación en la planta, a menos que sean suspendidos o retirados por el organismo de certificación de productos notificado. A fecha 28 de octubre de 2022 se confirma éste y todas sus modificaciones anteriores.

**El seguimiento se realizará antes de 31 octubre 2023**

Bellaterra, 28 de octubre de 2022

  
LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



*Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.*

*Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: [www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)*

El fabricante, después de completar el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración de prestaciones, puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad



## 0370-CPR-2933

Anexo de acuerdo a ZA.3.1. **EN 1279-5:2018**

**VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE. PARTE 5: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.**

### **DESCRIPCIÓN:**

- PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR de 37 mm (nº de informe 307065)
- PYRANOVA® EI-120 INTERIOR de 52 mm (nº de informe FIRES-FR-060-12-AUNE)

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	APARTADOS RELATIVOS A LA NORMA	NIVELES Y/O CLASES MANDATADOS
Resistencia al fuego (para vidrio a utilizar en un conjunto acristalado previsto específicamente para resistencia al fuego)	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.1	EI-60 y EI-120
Seguridad de Uso:		
ANTIBALA: Resistencia a la bala. Propiedades de rotura y resistencia al ataque.	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.4	PND
ANTIEXPLOSIÓN: Resistencia a la explosión. comportamiento al impacto y Resistencia al ataque	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.5	PND

PND: prestación no determinada