



Certificado de Constancia de Prestaciones

LGA Technological Center S.A. (APPLUS), Organismo Notificado Nº 0370, emite este certificado a:

SOLICITANTE

Puesto en el mercado por:

Protection Glass Fire, S.L.

Pol. Ind. El Saladar – C/ El Naranjo, 6
30850 Totana (Murcia)

Fabricado en planta de producción:

Pol. Ind. El Saladar – C/ El Naranjo, 6
30850 Totana (Murcia)

PRODUCTO

Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante.

Modelos: PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR, PYRANOVA® EI-120 INTERIOR

NORMATIVA APLICABLE

Reglamento Productos de Construcción (RPC)

De conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011

Este certificado acredita que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el anexo ZA de la norma:

EN 1279-5:2018

Bajo el **sistema 1** y que el control de producción en fábrica realizado por el fabricante se evalúa para garantizar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

El fabricante, después de completar el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración de prestaciones, puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad.

Página 1 de 2

Nº 0370-CPR-2933

Fecha de emisión: 07/11/2025

Fecha primera emisión: 09/03/2018

Fecha de seguimiento: antes del 31/10/2026

La validez de este certificado permanece mientras no se modifique significativamente la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos de EVCP ni las condiciones de fabricación en la planta, a menos que sean suspendidos o retirados por el organismo de certificación de productos notificado.

Este documento no es válido sin su anexo técnico; cuyo número coincide con el del certificado..

Xavier Ruiz Peña
Director General
Conformity Assessment



LGA Technological Center S.A. (APPLUS)
Organismo Notificado Nº 0370
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra, Barcelona (España)



Comprueba el estado
de este certificado

Certificado

Anexo Técnico

Anexo de acuerdo a ZA.3.1. EN 1279-5:2018

Vidrio Para La Edificación. Unidades De Vidrio Aislante. Parte 5: Evaluación De La Conformidad

Descripción:

- ▢ PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR de 37 mm (nº de informe 307065)
- ▢ PYRANOVA® EI-120 INTERIOR de 52 mm (nº de informe FIRES-FR-060-12-AUNE)

Características esenciales	Apartados relativos a la norma	Niveles y/o clases mandados
Resistencia al fuego (para vidrio a utilizar en un conjunto acristalado previsto específicamente para resistencia al fuego)	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.1	EI-60 y EI-120
Seguridad de Uso:		
ANTIBALA: Resistencia a la bala. Propiedades de rotura y resistencia al ataque.	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.4	PND
ANTIEXPLOSIÓN: Resistencia a la explosión. Comportamiento al impacto y resistencia al ataque.	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.5	PND

PND: prestación no determinada